



Luvan saaja	Lupanro
Ilmanvaihtotyönjohtaja	Ilmanvaihtourakoitsija/työn suorittaja

Ilmanvaihtotyönjohtaja täyttää tarkastusasiakirjaa työn edistymisen mukaisesti, suorittaa tarkastukset ja vahvistaa ne nimikirjoituksellaan.

Lomake täytetään katselmusten yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle ja palautetaan loppukatselmuksen yhteydessä rakennustarkastajalle.

Suoritettu tehtävä	Huomautukset lyhyesti tai huomautuksen numero ja huomautus lomakkeen takasivulle	Päiväys	IV-työnjohtajan nimikirjoitus
Rakennuslupa ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Ilmanvaihtosuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan			
Kanaviston asennustarkastus on suoritettu			
Tiiveyskoe on suoritettu Pöytäkirja liitteenä			
Lämmön- ja paloeristeet tarkastettu			
Kanaviston puhtaus ja puhdistettavuus tarkastettu			
Koneellisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiilit tarkastettu			
Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu			
Ilmamäärien säätö ja mittaus suoritettu Pöytäkirja liitteenä			
ilmanvaihtolaitteiston äänitasot ovat RakMk C1:n mukaiset			
Virtausreitit tarkastettu (oviraot tai virtaussäleiköt)			
Ilmanvaihtotyönjohtaja on suorittanut järjestelmän loppukatselmuksen			
Laittevalmistajien käyttö- ja huolto-ohjeet luovutettu ja käytön ja huollon opastus annettu			

Asennukset on tehty noudattaen Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää rakentamistapaa

Sonkajärvellä ____/____ 20____

ilmanvaihtotyönjohtaja